

Výkaz			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	č. objektu:	397
Referent:	Lenka Rousová	č. kontroly:	2023_14
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	Ve sklepě nesvítí jedno světlo a ve 3.patře nesvítí jedno světlo v chodbě u bytu, volán pan Černý		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	U kontejneru odležený nábytek, volán IPODEC		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	Nesvítí světlo na čidlo - 3.patro za výtahem		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	Datum:	24.07.2023
Podpis:		Další kontrola:	07.08.2023